

Til samtlige forbrugere ved Nordrup-Vester vandværk

I henhold til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”, skal vandværket en gang om året offentliggøre oplysninger om vandværket og om drikkevandets kvalitet. Bestyrelsen for Nordrup-Vester vandværk har som i tidligere år besluttet at sende dette skriftligt ud til alle forbrugere. Yderligere oplysninger kan indhentes ved kontakt til vandværkets bestyrelse.

Generelle oplysninger:

Nordrup-Vester vandværk, Krogsagervej 4 (Der modtages ikke post på adressen)

Formand:	Per Kudsk	tlf. 22 28 33 82
	Hallelevvej 12, 4200 Slagelse	
Kasserer:	Arne Holm	tlf. 40 27 94 50
	Mistebjergvej 3, 4200 Slagelse	
Daglig drift:	Mikkel Hvid Nielsen	tlf. 40 38 15 45
Medlem:	Brian Larsen	tlf. 61 79 33 64
Medlem:	Johnny Nielsen	tlf. 40 40 92 74

Drikkevandets kvalitet: Vigtige parametre fra sidste udvidede kontrol udtaget d. 4/01-2019:

Hårdhed	16,0	(temmelig hårdt)
pH	7,3	
Nitrat	6,2	(max 50)
Nitrit	<0,001	(max. 0,01)
Ammonium	0.006	(max 0,05)
Jern	<0,01	(max 0,1)
Mangan	0,00047	(max 0,02)
NVOC	<u>4,5</u>	(max 4,0)
Farvetal-Pt	<u>5,4</u>	(max 5.0)
Kimtal v. 22°C	18	(max 50)
Kimtal v. 37°C	<1	(max 5)
Coliforme bakterier	<1	(ikke målelig)

Overskridelser er vist ved understregning. Eneste overskridelse i den seneste analyse var NVOC farvetal-pt, hvilket skyldes et højt indhold af naturligt forekommende organiske forbindelser (humus) i vores råvand, hvilket giver sig udslag i et lidt for højt NVOC. Slagelse kommune accepterer disse mindre overskridelse, da det kan relateres til vores råvand. Vi havde i løbet af efteråret overskridelse på kimtal v. 22°C, som vi ikke havde nogen god forklaring på.

Overskridelser på kimtal kan f.eks. skyldes indtrængning af jordvand. Som det fremgår af den seneste analyse, er det ikke længere et problem. I forbindelse med den udvidede analyse er der også analyseret for en lang række pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter samt andre organiske forureninger, og ingen af disse er fundet i vandet. Med renoveringen af vandværket tror vi, at vi fremadrettet vil få færre problemer med overskridelser, da vi meget lettere kan kontrollere, om vandværket kører optimalt.

Nordrup-Vester vandværk følger analyseplan og tilsyn for almene vandværker i Slagelse kommune.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen